

Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2015 года.

№ п/п	Дата	ТП	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	05.08.2015	ТП-00516	10:00-17:00	РУ-0,4кВ ТО Корпус ТП Герметизация сварных швов на крыше подстанции
2	05.08.2015	ТП-00516	10:00-13:00	Т Текущий ремонт трансформатора (Протяжка резиновых уплотнений)
3	05.08.2015	ТП-00516	13:00-15:00	РУ-0,4кВ Опрессовка кабельных наконечников