

**Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2015 года.**

№ п/п	Дата	ТП	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	21.07.2015	ТП-1712	11:00-17:00	РУ-6кВ ТО МВ-6 кВ (протяжка уплотнений прокладок, доливка масла) ТО трансформатора Т-1 (протяжка уплотнений прокладок) ТО трансформатора Т-2 (протяжка уплотнений прокладок)
2	21.07.2015	ТП-1712	11:00-17:00	РУ-6кВ ТО разъединителей РУ-0,4кВ ТО АВ-0,4 кВ, ячеек 0,4кВ
3	27.07.2015	ТП-0056	10:00-17:00	ТО (протяжка уплотнений, доливка масла) трансформатора РУ-0,4кВ ТО Корпус ТП - Герметизация сварных швов на крыше подстанции