

**Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за  
июнь 2015 года.**

№ п/п	Дата	ТП	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	02.06.2015	ТП-0064	11:00-14:00	Текущий ремонт Тр-р РУ-0,4кВ
2	02.06.2015	ТП-0064	14:00-16:00	Текущий ремонт Тр-р РУ-0,4кВ
3	18.06.2015	ТП-00516	08:00-15:00	Текущий ремонт трансформатора, отбор пробы масла
4	18.06.2015	ТП-0246	08:00-15:00	Замена Р-0,4 кВ №3, т.о. с.ш.-0,4 кВ
5	18.06.2015	ТП-0056	08:00-13:00	ВЛ-10кВ, аварийный ремонт (восстановление линии после грозы)
6	29.06.2015	ТП-00516	09:00-17:00	Текущий ремонт трансформатора (Замена прокладок изоляторов 0,4 кВ)
7	29.06.2015	ТП-00516	10:00-16:00	С.Ш. 10Кв Техобслуживание, чистка изоляторов