

Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2015 года.

№ п/п	Дата	ТП	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	24.09.2015	ТП-00516	09:00-15:00	РУ-0,4кВ ТО Замена уплотнительных прокладок ф «А» - 0,4 кВ. Устранение течи масла.