

**Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2017 года.**

№ п/п	Дата	ТП	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	10.05.2017	ТП-00988	10:00-13:00	Обслуживание трансформатора, чистка камеры трансформатора, доливка масла, ревизия спусков контура заземления, замер нагрузок трансформатора.
2	12.05.2017	ТП-00374	10:00-14:40	Чистка оборудования, ревизия контакта соединений, обслуживание ТМ, замер нагрузок
3	16.05.2017	ТП-01517	11:00-15:00	Ревизия вводов 6 Кв, ошиновки ТМ, замена автомата 100 А , ф.1, РУ - 0,4 кВ, замер нагрузок
4	19.05.2017	ТП-0064	09:30-12:15	Устранение причин подтекания после ТМ, ревизия оборудования (и обслуживание) РУ-6 Кв и РУ-0,4 Кв
5	19.05.2017	ТП-00328	13:00-16:00	Ревизия оборудования, контактных соединений, замеры изоляции, контура заземления
6	25.05.2017	ТП-0172	13:00-18:00	Протяжка контактов щинного моста, ревизия оборудования РУ - 0,4 кВ, замена спусков контура заземления
7	25.05.2017	ТП - 0333	9:00-12:00	Ревизия ТМ - 630, доливка масла, чистка камеры трансформатора, замер нагрузок трансформатора
8	29.05.2017	ВЛ-0,4 кВ от КТП 400	9:00-18:00	Замена опор ВЛ - 0,4 кВ фид. 4 (3 шт), замена голого провода на СИП - 2, перераспределение потребителей по линии.