

Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2017 года

по состоянию на 25.09.2017г.

№ п/п	Дата	Наименование объекта	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	01.09.2017г.	ТП-00505 (Времена года)	09.30-11.30	Плановое обслуживание РУ-0,4 кВ. Проверка нагрева контактов пирометром. Ревизия контактов. Замеры по-фидерных нагрузок и уровня напряжения.
2	04.09.2017г.	ТП-858	09.00-12.00	Обслуживание трансформатора, санитарная чистка помещений РУ-6 и РУ-0,4 кВ, камеры трансформатора, ревизия спусков контура заземления, замер нагрузок трансформатора.
3	04.09.2017г.	ТП-"Пром Ойл"	09.00-12.00	Плановый осмотр строительной части ТП. Плановое обслуживание и чистка силовых трансформатора. Контроль уровня масла. Проверка нагрева контактов пирометром. Замеры сопративления изоляции, нагрузок и напряжения на трансформаторе. Проверка контура заземления.
4	07.09.2017г.	ТСН-1 и ТСН-2 ПС "Толыч"	14.00-16.00	Обслуживание трансформатора, доливка масла, ревизия спусков контура заземления, замер нагрузок трансформатора.
5	08.09.2017г.	ТП-00546	11.00-13.30	Плановое обслуживание РУ-6,0 и 0,4 кВ. Регулировка привода ВН-16 кВ. Проверка нагрева контактов пирометром. Ревизия контактов. Замеры по-фидерных нагрузок и уровня напряжения.
6	13.09.2017г.	ТП-5125	12.00-15.00	Плановое обслуживание и чистка силового трансформатора. Проверка нагрева контактов пирометром. Замеры сопративления изоляции, нагрузок и напряжения на трансформаторе. Проверка уровня масла. Ревизия контактов отходящих фидеров. Осмотр контура заземления.
7	19.09.2017г.	ТП-0396	09.00-13.00	Плановое обслуживание РУ-6,0 и 0,4 кВ. Проверка нагрева контактов пирометром. Ревизия контактов. Замеры по-фидерных нагрузок и уровня напряжения. Замеры параметров обмоток ТМ, проверка уровня масла.
8	21.09.2017г.	ТП-0371	07.00-08.30	Плановое обслуживание оборудования КТПН, силового трансформатора. Контроль уровня масла. Проверка нагрева контактов пирометром. Замеры сопративления изоляции, по-фидерных нагрузок и напряжения на трансформаторе.