Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2018 года.

№ п/п	Дата	Наименование объекта	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	01.08.2018 г.	ТП-00516	09.00 - 16.00	плановые работы по установке опор
2	03.08.2018 г.	ТП-"Оптимист-Пермь"	10.00 - 14.00.	проведение Технического обслуживания с испытанием оборудования
3	03.08.2018 г.	ТП-Б759	11.00 - 15.00.	проведение Технического обслуживания
4	07.08.2018 г.	ТП-0818	10.00. - 12.00.	установка приборов и приём учёта электроэнергии
5	08.08.2018 г.	ТП-0086	10.00 - 14.00.	проведение Технического обслуживания с испытанием оборудования
6	08.08.2018 г.	ТП-0093	14.00 - 18.00.	проведение Технического обслуживания
7	08.08.2018 г.	ТП-0393	09.00. - 12.00.	проведение Технического обслуживания
	09.08.2018 г.	ТП-0111	13.00 - 17.00.	проведение Технического обслуживания
8	09.08.2018 г.	ТП-Полигон	10.30 - 15.00.	проведение Технического обслуживания
9	(13-14).08.2018г.	ТП-00516	10.00. - 18.00.	монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ, перенос ТП.
	14.08.2018 г.	ТП-0516	10.00. - 12.00.	проведение Технического обслуживания
	15.08.2018 г.	ТП-0069	10.00. - 15.00.	замена РЛНД-630
	15.08.2018 г.	ТП-00443	09.00 - 12.00.	проведение Технического обслуживания
	15.08.2018 г.	ТП-0601	13.00. - 17.00.	проведение Технического обслуживания
	17.08.2018 г.	ТП-093 р.ц. Орда	10.00 - 17.00.	перенос КЛ-0,4 кВ, замена приборов учёта электроэнергии
	23.08.2018 г.	ТП-0516	09.00 - 21.00.	замена ТМГ-160, монтаж ВЛИ-0,4 кВ, переключение потребителей.