Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2018 года.

№ п/п	Дата	Наименование объекта	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	02.07.2018г	ТП-607	10.00-13.00	проведение ТО объекта
2	03.07.2018г	ТП-"ПромОйл"	09.00-11.00	замена ТТ-0,4 кВ
3	04.07.2018г	ТП-0516	12.00-15.00	установка ПУ в СНТ "В.Палазна"
4	05.07.2018г	ТП-152 р.ц. Орда	10.00-16.00	замена автомата 0,4 кВ - 100А, монтаж ПУ-0,4 кВ.
5	07.07.2018г	ТП-630 ПЗЦМ	10.00-17.00	монтаж ВРУ-0,4 кВ
6	16.07.2018г	ТП -СНТ "Геофизик"	13.00-17.00	устранение течи масла из-под шпильки
7	17.07.2018г	ТП-816	09.00.-16.00	техническое обслуживание оборудования, покраска корпуса КТПН
	17.07.2018г	ТП-068	09.00.-18.00.	перенос КТП на новое место и подключение абонентов
8	18.07.2018г	ТП-899	09.00.-16.00	техническое обслуживание оборудования, покраска корпуса КТПН, чистка охранной зоны
9	23.07.2018г	ТП-5151 и ТП-5159	09.00.-17.00	техническое обслуживание оборудования, покраска корпуса КТПН, чистка охранной зоны
10	24.07.2018г	ТП-400 п. Ферма	09.00.-11.00	замена автомата 0,4 кВ у потребителя.