Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2018 года

по состоянию на 30.03.2018г.

№ п/п	Дата	Наименование объекта	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	01.03.2018г.	ТП-0056 (п. Верхняя Палазна, СПК "Уральская нива")	10.00 - 12.30.	установка ПУ
2	04.03.2018г.	ТП-0056 (п. Верхняя Палазна, СПК "Уральская нива")	10.00 - 14.30.	установка ПУ
3	07.03.2018г.	ТП-0056 (п. Верхняя Палазна, СПК "Уральская нива")	14.00. - 16.00.	установка ПУ
4	14.03.2018г.	ТП-0056 (п. Верхняя Палазна, СПК "Уральская нива")	11.00. - 15.00.	установка ПУ
5	19.03.2018г.	тр-р ТДН-32000 ПС "Толыч"	11.00 - 12.00.	доливка трансформаторного масла
6	25.03.2018г.	ТП-0056 (п. Верхняя Палазна, СПК "Уральская нива")	11.30. - 14.00.	установка ПУ
7	27.03.2018г.	ТП-0056 (СМУ-3, г. Пермь)	11.00. - 12.30.	устранение дефекта, греющего контакта 0,4 кВ
8	28.03.2018г.	РП-83 (г. Пермь)	14.00. - 16.00.	обслуживание и испытание трасформатора ТМГ-1600 6/0,4 кВ.