

Информация о проведении

за

№ п/п	Дата отключения потребителей	Наименование отключаемого объекта		Период отключения потр	
		наименование отключаемого объекта	территория размещения	время отключения	время включения
1	04.06.2019г.	ТП-А650	Чайковский	14.00.	18.00
2	07.06.2019г.	ТП-00121	Юго-Камск	11.00	14.00.
3	08.06.2019г.	ТП-0172	Пермь	10.00.	12.00.
4	11.06.2019г.	ТП-0747	Пермь	09.00.	11.00.
5	18.06.2019г.	ТП-00116	Нытва	10.00.	14.00.
6	18.06.2019г.	ТП-0438	Пермь	09.00.	11.00.
7	19.06.2019г.	ТП-00583	Пермский р-н	13.30	15.25.
8	19.06.2019г.	ТП-00505	Пермский р-н	14.00	15,05
9	20.06.2019г.	ТП-5125	Краснокамске	9,00	12,35,
10	20.06.2019г.	ТП-0355	Пермь	13,00	15,45
11	21.06.2019г.	ТП-0608	Пермь	07.30.	9.00.
12	21.06.2019г.	ТП-524	Краснокамске	09.00.	11.50.
13	25.06.2019г.	ТП-0622	Верещагинский р н	12	15

и ООО "ЦЭС" плановых отключений электросетевых объектов

июнь 2019 год

по СОС

потребителей	Параметры энергоснабжающего объекта.					
	длительность отсутствия напряжения у потребителя, час	уровень напряжения, кВ	категория объекта	мощность установленных ТМ, кВт	используемая трансформаторная мощность, кВт	кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ
4.00.	10	2	630	420	3	120
3.00.	6	3	100	48		
02.00.	6	2	2*250	280		
2.00.	6	3	100	30		
4.00.	10	3	100	65		
2.00.	10	2	2*630	460		
1,55	10	3	400	15		
1,05	10	3	630	125		
3,35	6	2	200	75		
2,45	6	2	800	310		
1,5	10	3	630	430	4	4
2.50.	6	3	200	134		
2,4	10	3	250	200	4	2
12,30			3210,00	1319,00		6

ОВ

по янью на 28.06.2019г.

Причина отключения	Примечания
ремонт КЛ-6 кВ (монтаж муфт)	монтаж муфт в ЗРУ ПС-110, испытание, включение в работу
ТО	
фазировка ВЛИ-6	
ТО	
ТО	
ТО	
ТО	
ТО	
ТО самообслуживание	
ТО	
ТО	
ТО	
ТО	