

Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2019 года.

по состоянию на 26.03.2019г.

№ п/п	Дата отключения потребителей	Наименование отключаемого объекта		Период отключения потребителей		Параметры энергонаблюдаемого объекта.						Причина отключения	
		наименование отключаемого объекта	территория размещения	время отключения	время включения	длительность отсутствия напряжения у потребителей, час	уровень напряжения, кВ	категория объекта	мощность установленных ТМ, кВт	используемая трансформаторная мощность, кВт	кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ		кол-во потребителей
1	01.03.2019г.	ТП-Мегаэксрис	г. Краснокамск	14.00	15.30	1,50	10	2	2*1000	600	12	1	ремонт ШР-16 в ВРУ-0,4 кВ.
2	13.03.2019г.	ТП-Промойл	г. Пермь	09.00	13.00	4,0	6	2	2*1000	650	8	1	техническое обслуживание
3	14.03.2019г.	РП-6 (ПЗЦМ)	г. Пермь	10.00	13.00	3,0	6	2	2*630	500	4	1	техническое обслуживание
4	14.03.2019г.	ТП-0064 (СНТ Чивилья)	п. Паллаи	13.30	15.00	1,5	10	3	630	280	5	1	техническое обслуживание
5	18.03.2019г.	ТП-Привалас	г. Пермь	10.00	14.00	4,0	6	3	400	260	4	4	техническое обслуживание
6	19.03.2019г.	ТП-Береза-строй	г. Краснокамск, д. Мишкино	10.00	15.00	5,0	6	3	250	10	1	9	техническое обслуживание
7	22.03.2019г.	ТП-6213 (БЮ "Сиб")	р.п. Барда	10.00	12.00	2,0	6	3	100	35	4	12	техническое обслуживание
8	23.03.2019г.	ТП-0355 (Центр Металлолом)	г. Пермь	07.00	11.00	4,0	6	3	400	246	5	1	техническое обслуживание
9	25.03.2019г.	ТП-05107	г. Краснокамск	13.00	17.00	4,0	6	3	250	70	2	2	техническое обслуживание
						29,00			7290,00	2651,00	45	32	