

**О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «ЦЭС», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятия по их устранению**

<b>Год 2018</b>	<b>Количество технологических нарушений, шт.</b>	<b>Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч</b>
Январь	0	0
Февраль	0	0
Март	0	0
Апрель	0	0
Май	0	0
Июнь	0	0
Июль	0	0
Август	0	0
Сентябрь	0	0
Октябрь	0	0
Ноябрь	0	0
Декабрь	0	0
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В 2018 году ООО «ЦЭС» были выполнены профилактические мероприятия по предотвращению технологических нарушений, в том числе:

- Внеочередные осмотры электроустановок и устранение выявленных замечаний;
- Выполнение замеров сопротивления контура заземления;
- Проведение разъяснительной работы подрядными и сторонними организациями о правилах работ в охранных зонах ВЛ.