

Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах обслуживаемых ООО "ЦЭС" в 2020 года.

по состоянию на 30.06.2020г.

№ п/п	Дата и время отключения	Наименование объекта	Причина отключения	Период отключения, час	Недоотпуск электроэнергии, кВт/час	Примечание
26	Всего за отчётный период (2020 год):			295,92	39409,20	общее число аварийных отключений потребителей за год (6 мес) - 26 случаев (сред. время откл. - 11,38 часа; недоотпуск на 1 отключение - 1515,74 кВтчас);
июнь 2020 года						
1	14.06.2020г. (08.30 - 10.30) час	ТП-0021	потребители допустили перегруз ПУ и ТТ-0,4кВ (стояли эл.сч. 100А и ТТ-100/5).	2,00	240,00	среднее время отключения на 1 случай - 8,42 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 682,99 кВтчас;
2	17.06.2020г (09.40 - 12.20) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 ЖД МПС	2,67	517,98	
3	26.06.2020г (18.00 - 13.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ, деревья на линии	19,00	1824,00	
4	28.06.2020г (08.00 - 18.00) час	ТП-0536	повреждение у субабонента (ТП-00808), в ТП и на ВЛ-6 кВ.	10,00	150,00	
Итого за июнь месяц:				33,67	2731,98	
Май 2020 года						
1	07.04.2020г. (13.00-15.30) час	ТП-329	погашение центра питания ПС ИВА 110/6 кВ	2,50	875,00	среднее время отключения на 1 случай - 87,42 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1109,66 кВтчас;
2	24.05.2020г. (09.00-12.00) час	ТП-0466	сгорел ПН-2, К.З. на ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин потребителя (заросшая линия, замыкание линии ветками деревьев)	3,00	150,00	
3	29.05.2020г. 20-25 до 31.05.2020 18-30	ТП-0172	пробой изоляции КЛ-6 кВ и огорание воздушного шлейфа на вводах в ТП-0172 (сети ПГС МРСК)	46,08	2304,00	
Итого за май месяц:				51,58	3329,00	
Апрель 2020 года						
1	07.04.2020г. (09-14.00) час	КЛ-0,4 кВ ф. Дома", ввод в дом ул. Большевицкая, 75/4	пробой изоляции КЛ-0,4 кВ, ввод в дом с ВЛ-0,4 кВ ф."Дома" от ТП-06722	5,00	45,00	среднее время отключения на 1 случай - 7,88 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1297,63 кВтчас;
2	11.04.2020г. (14.00-15.30) час	ВЛ-6 ф."Н.Муллы" ПС "Портовая", ввод ТП-00333	отгорел провод фазы А на конт. РЛНД	1,50	37,50	
3	26.04.2020г. (17.00-20.00) час	КТП-400 (Ферма)	дерево (сильный ветер) на линии ВЛ-6 кВ (уч-к ООО Геофизика)	3,00	840,00	
4	26.04.2020г. (18.00-16.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово ПС	повреждение на участке ВЛ-10 ЖД МПС	22,00	4268,00	
Итого за апрель месяц:				31,50	5190,50	
Март 2020 года						
1	01.03.2020г. (21.00-22.00)час	ТП-00185 (Н.Задолгое)	ветер, схлёт проводов (сгорел вставка ПН-0,4 кВ)	1,00	136,00	среднее время отключения на 1 случай - 13,61 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1987,35 кВтчас;
2	01.03.2020г. с 21-20 до 02.03.2020 до 9,30	ТП-Б461 (Барда)	от перегруза замкнул и сгорел кабель 0,4 кВ (выход на фид. Минирьнок", плюс сгорели ПУ и ТТ контрольного учёта эл.энерг.)	12,17	4380,12	
3	04.03.2020г 16,00 до 19,00	ТП-581	сгорело 2штг. ПН-0,4 кВ (к.з. на сетях абонента)	3,00	378,00	
4	21.03.2020г. 17-00 до 22.03.2020 г 13-00	ТП-532 (г.Березники)	повреждение в сетях потребителя	44	5280,00	
5	26.03.2020г с 19,00 до 20,30	ТП-0111	отключился автомат (к.з. на сетях абонента)	1,50	150,00	
6	29.03.2020г. с 19,00 до 30.03.2020 12.00	ТП-532 (г.Березники)	обыв провода (порыв ветра, дерево упало на линию), к.з.	20	1600,00	
Итого за март месяц:				81,67	11924,12	
Февраль 2020 года						
1	26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15)	ТП-537	Не согласованная с ТСО рубка насаждений	29,25	1170,00	среднее время отключения на 1 случай - 29,25 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1755,00 кВтчас;
2	26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15)	ТП-532	Не согласованная с ТСО рубка насаждений	29,25	2340,00	
Итого за февраль месяц:				58,50	3510,00	
Январь 2020 года						
1	01.01.2020 г. (09-00 до 12-00)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 ЖД МПС	5,00	1015,00	среднее время отключения на 1 случай - 5,57 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1817,66 кВтчас;
2	04.01.2020/05.01.2020 г. (19-00 до 11-30)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ	16,50	3349,50	
3	11.01.2020 г. (13-00 до 17-00)	ТП-00516	К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя	4,00	320,00	
4	23.01.2020/24.01.2020 г. (21-00 до 09-30)	КТП-Б213	К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя	13,50	875,00	
5	24.01.2020/25.01.2020 г. (20-00 до 14-00)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	К.З. на участке ВЛ-10 кВ	18,50	3620,10	
6	26.01.2020 г. (08-30 до 16-30)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ	8,00	1624,00	
7	27.01.2020 г. (08-30 до 16-30)	КТП-0818	неисправен КЛ-6 кВ, ТП-7233 - ТП-818	8,00	1920,00	
Итого за январь месяц:				39,00	12723,60	