

Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах обслуживаемых ООО "ЦЭС" в 2020 года.

по состоянию на 30.04.2020г.

| № п/п | Дата и время отключения | Наименование объекта | Причина отключения | Период отключения, час | Недоотпуск электроэнергии, кВт/час | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|------------------------|------------------------------------|---|
| 19 | Всего за отчётный период (2020 год): | | | 210,67 | 33348,22 | общее число аварийных отключений потребителей за год (4 мес) - 15 случаев (сред. время откл. - 11,09 часа); |
| Апрель 2020 года | | | | | | |
| 1 | 07.04.2020г. (09-14.00) час | КЛ-0,4 кВ ф.Дома", ввод в дом ул. Большевицкая, 75/4 | пробой изоляции КЛ-0,4 кВ, ввод в дом с ВЛ-0,4 кВ ф."Дома" от ТП-06722 | 5,00 | 45,00 | |
| 2 | 11.04.2020г. (14.00-15.30) час | ВЛ-6 ф. "Н.Муллы" ПС "Портовая", ввод ТП-00333 | отгорел провод фазы А на конт. РЛНД | 1,50 | 37,50 | |
| 3 | 26.04.2020г. (17.00-20.00) час | КТП-400 (Ферма) | дерево (сильный ветер) на линии ВЛ-6 кВ (уч-к ООО Геофизика) | 3,00 | 840,00 | |
| 4 | 26.04.2020г. (18.00-16.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово ПС | повреждение на участке ВЛ-10 ЖД МПС | 22,00 | 4268,00 | |
| 4 | Итого за апрель месяц: | | | 31,50 | 5190,50 | 0,00 |
| Март 2020 года | | | | | | |
| 1 | 01.03.2020г. (21.00-22.00)час | ТП-00185 (Н.Задолгое) | ветер, схлёт проводов (сгорел вставка ПН-0,4 кВ) | 1,00 | 136,00 | |
| 2 | 01.03.2020г. с 21-20 до 02.03.2020 до 9,30 | ТП-Б461 (Барда) | от перегруза замкнул и сгорел кабель 0,4 кВ (выход на фид. Минирьнок", плюс сгорели ПУ и ТТ контрольного учёта эл.энерг.) | 12,17 | 4380,12 | |
| 3 | 04.03.2020г 16,00 до 19,00 | ТП-581 | сгорело 2шт. ПН-0,4 кВ (к.з. на сетях абонента) | 3,00 | 378,00 | |
| 4 | 21.03.2020г. 17-00 до 22.03.2020 г 13-00 | ТП-532 (г.Березники) | повреждение в сетях потребителя | 44 | 5280,00 | |
| 5 | 26.03.2020г с 19.00 до 20,30 | ТП-0111 | отключился автомат (к.з. на сетях абонента) | 1,50 | 150,00 | |
| 6 | 29.03.2020г. с 19.00 до 30.03.2020 12.00 | ТП-532 (г.Березники) | обрыв провода (порыв ветра, дерево упало на линию), к.з. | 20 | 1600,00 | |
| 6 | Итого за март месяц: | | | 81,67 | 11924,12 | 6,00 |
| Февраль 2020 года | | | | | | |
| 1 | 26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15) | ТП-537 | Не согласованная с ТСО рубка насаждений | 29,25 | 1170,00 | |
| 2 | 26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15) | ТП-532 | Не согласованная с ТСО рубка насаждений | 29,25 | 2340,00 | |
| 2 | Итого за февраль месяц: | | | 58,50 | 3510,00 | 2,00 |
| Январь 2020 года | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 г. (09-00 до 12-00) | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 ЖД МПС | 5,00 | 1015,00 | |
| 2 | 04.01.2020/05.01.2020 г. (19-00 до 11-30) | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ | 16,50 | 3349,50 | |
| 3 | 11.01.2020 г. (13-00 до 17-00) | ТП-00516 | К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя | 4,00 | 320,00 | |
| 4 | 23.01.2020/24.01.2020 г. (21-00 до 09-30) | КТП-Б213 | К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя | 13,50 | 875,00 | |
| 5 | 24.01.2020/25.01.2020 г. (20-00 до 14-00) | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | К.З. на участке ВЛ-10 кВ | 18,50 | 3620,10 | |
| 6 | 26.01.2020 г. (08-30 до 16-30) | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ | 8,00 | 1624,00 | |
| 7 | 27.01.2020 г. (08-30 до 16-30) | КТП-0818 | неисправен КЛ-6 кВ, ТП-7233 - ТП-818 | 8,00 | 1920,00 | |
| 7 | Итого за январь месяц: | | | 39,00 | 12723,60 | 7,00 |