

Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах обслуживаемых ООО "ЦЭС" в 2020 года.

по состоянию на 29.02.2020г.

№ п/п	Дата и время отключения	Наименование объекта	Причина отключения	Период отключения, час	Недоотпуск электроэнергии, кВт/час	Примечание
Всего за отчётный период (2020 год):				97,5	9069,5	общее число аварийных отключений потребителей за год (2 мес) - 9 случаев (сред. время откл. - 10,83 часа);
Февраль 2020 года						
1	26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15)	ТП-537	Не согласованная с ТСО рубка насаждений	29,25	1170	
2	26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15)	ТП-532	Не согласованная с ТСО рубка насаждений	29,25	2340	
Итого за февраль месяц:				58,50	3510,00	2,00
Январь 2020 года						
1	01.01.2020 г. (09-00 до 12-00)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 ЖД МПС	5,00	1015,0	
2	04.01.2020/05.01.2020 г. (19-00 до 11-30)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ	16,50	3349,5	
3	11.01.2020 г. (13-00 до 17-00)	ТП-00516	К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя	4,00	320,0	
4	23.01.2020/24.01.2020 г. (21-00 до 09-30)	КТП-Б213	К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя	13,50	875,0	
5	24.01.2020/25.01.2020 г. (20-00 до 14-00)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	К.З. на участке ВЛ-10 кВ	18,50	3620,1	
6	26.01.2020 г. (08-30 до 16-30)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ	8,00	1624,0	
7	27.01.2020 г. (08-30 до 16-30)	КТП-0818	неисправен КЛ-6 кВ, ТП-7233 - ТП-818	8,00	1920,0	
Итого за январь месяц:				39,00	5559,50	7,00