

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
									Данные о факте прекращения передачи электрической энергии			Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																							
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО			в разрезе категории надежности потребителей электрической энергии			в разрезе уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии			Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)								
13	ООО "ЦЭС" ОДС	ТП	ТП-532	10 (10.5)	11.00 2020.03.21	13.00 2020.03.23	В	44	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	№13 от 24.03.202	3.4.8.3	4.4	0				
10	ООО "ЦЭС" ОДС	ТП	ТП-0185	10 (10.5)	21.00 2020.03.01	22.00 2020.03.01	В	1	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	№10 от 02.03.202	3.4.9.3	4.12	0					
11	ООО "ЦЭС" ОДС	ТП	КТП-6461	10 (10.5)	21.20 2020.03.02	09.30 2020.03.03	В	12,167	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	№11 от 03.03.202	3.4.7.3	4.12	1					
8	ООО "ЦЭС" РЭС	ТП	ТП-0466	6 (6.3)	10.00 2020.03.03	16.00 2020.03.03	П	6	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	№8 от 03.03.202	3.4.9	4.9	0					
12	ООО "ЦЭС" ОДС	ТП	ТП-581	6 (6.3)	16.00 2020.03.04	19.00 2020.03.04	В	3	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	№12 от 05.03.202	3.4.9	4.9	0					
9	ООО "ЦЭС" РЭС	ТП	ТП-630 ПЭЦМ	6 (6.3)	09.00 2020.03.05	12.30 2020.03.05	П	3.5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	ООО "ЦЭС" РЭС	ТП	КТП-6461	10 (10.5)	08.00 2020.03.06	17.00 2020.03.06	П	9	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	ООО "ЦЭС" РЭС	ТП	ТП-0466	6 (6.3)	10.00 2020.03.12	15.00 2020.03.12	П	5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	ООО "ЦЭС" РЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. Бусурга отп. оп.169 до ТП-00372	6 (6.3)	11.30 2020.03.12	15.00 2020.03.12	П	3.5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	ООО "ЦЭС" РЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. Бусурга отп. оп.169 до ТП-00372	6 (6.3)	09.00 2020.03.18	15.00 2020.03.18	П	6	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	ООО "ЦЭС" РЭС	ТП	ТП-0466	6 (6.3)	10.00 2020.03.19	15.00 2020.03.19	П	5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	ООО "ЦЭС" ОДС	ТП	ТП-0111	0.38	19.00 2020.03.26	20.30 2020.03.26	В	1.5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	ООО "ЦЭС" ОДС	ТП	ТП-532	10 (10.5)	16.00 2020.03.29	12.00 2020.03.30	В	20	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	№14 от 27.03.202	3.4.9.1	4.9	0					
15	ООО "ЦЭС" РЭС	ТП	ТП-0467	0.38	09.00 2020.03.30	14.00 2020.03.30	П	5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	№15 от 01.04.202	3.4.9.3	4.9.3	1					
16	ООО "ЦЭС" РЭС	ТП	ТП-0466	0.38	15.00 2020.03.30	17.00 2020.03.30	П	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Исполнительный директор ООО ЦЭС
 Должность Ф.И.О. Подпись
 П.С. Сеников

Начальник отдела эксплуатации ООО ЦЭС
 Должность Ф.И.О. Подпись
 В.А. Фуксин