

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень сменных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии		Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО				в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21	22	23	24	25	26	27		
												1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сменные сетевые организации и производители электрической энергии									
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итеровой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:												Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент составления этого сообщения, кВт	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
35	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-00121	6 (6.3)	07,00 2020.06.03	10,00 2020.06.03	П	3	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	65				1
36	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-Промойл	6 (6.3)	06,00 2020.06.05	08,30 2020.06.05	П	2,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	8	0	0	8	0	0	1	7	0	0	0	350				1	
37	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-5692	10 (10.5)	08,00 2020.06.10	10,00 2020.06.10	П	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	24	0	0	24	0	0	2	22	0	0	0	368				1	
38	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-Промойл	6 (6.3)	12,00 2020.06.10	15,00 2020.06.10	П	3	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	8	0	0	8	0	0	1	7	0	0	0	350				1	
23	ООО "Центральные электрические сети" ОДС	ТП	КТП-0021	0.38	06,30 2020.06.14	08,30 2020.06.14	В	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	120	№23 от 15.06.202	3.4.9.3		0	
39	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	КТП-0021	6 (6.3)	08,30 2020.06.14	10,30 2020.06.14	П	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	160				1	
40	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-0333	6 (6.3)	07,00 2020.06.16	09,00 2020.06.16	П	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	65				1	
24	ООО "Центральные электрические сети" ОДС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	10 (10.5)	07,40 2020.06.17	10,20 2020.06.17	В	2,67	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	5	0	0	5	0	0	2	3	0	0	0	194	№24 от 18.06.202	3.4.9.1		0	
41	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-0890	6 (6.3)	10,30 2020.06.26	12,30 2020.06.26	П	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	48				1	
25	ООО "Центральные электрические сети" ОДС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	10 (10.5)	18,00 2020.06.26	13,00 2020.06.27	В	19	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	5	0	0	5	0	0	2	3	0	0	0	96	№25 от 29.06.202	3.4.8.5		0	
26	ООО "Центральные электрические сети" ОДС	ТП	ТП-0536	6 (6.3)	08,00 2020.06.28	17,55 2020.06.28	В	9,92	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	15	№26 от 29.06.202	3.4.9.3		0	

Исполнительный директор ООО Центральные электрические сети
 п. Ф.И.О. Подпись.

И.С. Семенов

Начальник отдела эксплуатации ООО Центральные электрические сети
 п. Ф.И.О. Подпись.

В.А. Фокин