

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	в разделение категорий надежности потребителей электрической энергии					в разделение уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии					Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)			
												1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)													
82	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-0818	6 (6.3)	11.00 2020.12.03	12.30 2020.12.03	П	1,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	5	0	0	5	0	0	1	4	0	0	0	0	145							1
83	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-0819	6 (6.3)	14.00 2020.12.03	15.30 2020.12.03	П	1,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	65							1
84	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-0396	6 (6.3)	11.00 2020.12.04	12.30 2020.12.04	П	1,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	14	0	0	14	0	0	1	13	0	0	0	0	346							1
85	ООО "Центральные электрические сети"	ТП	ТП-0355	6 (6.3)	11.30 2020.12.07	15.00 2020.12.07	П	3,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	270							1
86	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-00927	6 (6.3)	14.30 2020.12.09	16.30 2020.12.09	П	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	115							1
88	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-00407	6 (6.3)	11.30 2020.12.11	13.30 2020.12.11	П	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	146							1
87	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-00106	6 (6.3)	12.00 2020.12.11	14.30 2020.12.11	П	2,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	38							1
89	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-0505	6 (6.3)	11.30 2020.12.14	14.00 2020.12.14	П	2,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	245							1
54	ООО "Центральные электрические сети" ОДС	ТП	ТП-Сосновый бор	6 (6.3)	11.00 2020.12.15	23.30 2020.12.17	В	60,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	50		№54 от 16.12.202	3.49.1	4.21			0
90	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-00927	6 (6.3)	12.00 2020.12.15	16.00 2020.12.15	П	4	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	115							1

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сменные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)			
91	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Молодежная, 16	0,38	12,00 2020,12,22	14,00 2020,12,22	П	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	1
92	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-67/04	6 (6,3)	11,00 2020,12,23	13,00 2020,12,23	П	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	1
93	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ТП	ТП-67/61	6 (6,3)	13,00 2020,12,23	14,30 2020,12,23	П	1,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	1
94	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	10 (10,5)	12,00 2020,12,24	17,00 2020,12,24	П	5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	1
55	ООО "Центральные электрические сети" ОДС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	10 (10,5)	23,30 2020,12,24	15,00 2020,12,25	В	15,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ООО "Центральные электрические сети" ОДС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	10 (10,5)	14,30 2020,12,27	16,30 2020,12,27	В	2	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ООО "Центральные электрические сети" РЭС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	10 (10,5)	09,30 2020,12,29	13,00 2020,12,29	П	3,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	1
57	ООО "Центральные электрические сети" ОДС	ТП	ТП-Сосновый бор	6 (6,3)	02,30 2020,12,30	12,00 2020,12,30	В	9,5	ТП, ВЛ, КЛ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

Исполнительный директор ООО ЦЭС  
 Демченко Ф.И.О. Подпись  
 П.С. Сеченов

Начальник отдела эксплуатации ООО ЦЭС  
 Демченко Ф.И.О. Подпись  
 В.А. Фомин