Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ЦЭС"

за Сентябрь 2020 год

по состоянию на 30.09.2020г.

№ п/п	Дата отключения потребителей	Наименование отключаемого объекта		Период отключения потребителей			Параметры энергоснабжающего объекта.						Причина отключения	Примечания
		наименование отключаемого объекта	территория размещения	время отключения	время включения	длительность отсутствия напряжения у потребителя, час	уровень напряжения, *кВ*	категорийность объекта	мощность установленных ТМ, *кВТ*	используемая трансформаторная	кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ	кол-во потребителей		
1	01.09.2020г	ТП-0185	Добрянка	10.30.	12.30.	2,00	10	3	160,00	85,00		6	АВР на сетях смежной сетевой компании - Добрянский РЭС	
2	02.09.2020г	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	Сылва	07.30.	12.30.	5,00	10	3	710,00	180,00		6	дерево на линии на уч-ке ВЛ-10 кВ (выпала липа из массива), р-н опоры 73	
3	04.09.2020г	ВЛ-0,4 кВ от ТП-00317 (ТП-00317 СНТ КРАСАВА)	Пермь	18.00	20.00	2,00	0,4	3	250	2,00	1	1	обрыв провода (вводна дом, 1-я улица), упала сломавшаяся ветка дерева	
4	15.09.2020г	ВЛ-6 кВ ф.Чёрная ПС Запальта отп. в сторону ТП-0011; ТП-0094; ТП-008	Краснокамск	18.00	20.30	2,50	6	3	510	175,00	6	3	АВР на участке ВЛ-6 кВ КРЭС МРСК	