

## Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах обслуживаемых ООО "ЦЭС" в 2020 года.

по состоянию на 30.09.2020г.

№ п/п	Дата и время отключения	Наименование объекта	Причина отключения	Период отключения, час	Недоотпуск электроэнергии, кВт/час	Примечание
44	<b>Всего за отчётный период (2020 год):</b>			395,92	56793,70	общее число аварийных отключений потребителей за год (9 мес) - 44 случаев (сред. время откл. - 9,00 часа; недоотпуск на 1 отключение - 1290,77 кВтчас);
сентябрь 2020 года						
1	01.09.2020г (10.30-12.30) час	ТП-0185	АВР на сетях смежной сетевой компании - Добрянский РЭС	2,00	170,00	среднее время отключения на 1 случай - 2,88 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 377,88 кВтчас;
2	02.09.2020г (07.30-12.30) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	дерево на линии на уч-ке ВЛ-10 кВ (выпала липа из массива), р-н опоры 73	5,00	900,00	
3	04.09.2020г (18.00-20.00) час	ВЛ-0,4 кВ от ТП-00317 (ТП-00317 СНТ КРАСАВА)	обрыв провода (вводна дом, 1-я улица), упала сломавшаяся ветка дерева	2,00	4,00	
4	15.09.2020г (18.00-20.30) час	ВЛ-6 кВ ф. Чёрная ПС Запальта	АВР на участке ВЛ-6 кВ КРЭС МРСК	2,50	437,50	
4	<b>Итого за сентябрь месяц:</b>			11,50	1511,50	
август 2020 года						
1	01.08.2020г. (12.00 - 14.00) час	ТП-00121	нагрев контакта на вводном рубильнике	2,00	190,00	среднее время отключения на 1 случай - 5,77 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1233,00 кВтчас;
2	03.08.2020г. (07.30 - 12.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ (гроза, ветер, дерево на линии)	4,50	1170,00	
3	04.08.2020г. (07.30 - 15.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ (гроза, ветер, дерево на линии)	7,50	1950,00	
4	05.08.2020г. (01.00 - 21.30) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ ЖД МПС и нашем	20,50	5330,00	
5	05.08.2020г. (10.30 - 15.30) час	ТП-Б461	гроза, ливень, протекание крыши, отключение БРЭС МРСК	5,50	990,00	
6	05.08.2020г. (10.00 - 16.00) час	ТП-Б769	гроза, перенапряжение, сгорели ТТ-0,69 и ПУ	6,00	240,00	
7	11.08.2020г. (10.00 - 17.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ ЖД МПС РФ (гроза, ветер, дерево на линии)	7,00	1820,00	
8	20.08.2020г. (07.00 - 09.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ (гроза, ветер, дерево на линии)	2,00	520,00	
9	23.08.2020г. (06.00 - 13.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	К.З. на уч-ке ВЛ-10 кВ, оп.27 (липа на линии)	7,00	1260,00	
10	28.08.2020г. (10.00 - 11.30) час	ТП-0064 (СНТ Весна)	ворона замкнула провод на заземлённый кронштейн	1,50	93,00	
11	28.08.2020г. (18.00 - 01.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ ЖД МПС (гроза, ветер, дерево на линии)	7,00	1260,00	
11	<b>Итого за август месяц:</b>			63,50	13563,00	
июль 2020 года						
1	09.07.2020г. (18.10 - 20.10) час	ТП-00709	отсутствие напряжения от поставщика	2,00	250,00	среднее время отключения на 1 случай - 8,33 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 770,00 кВтчас;
2	20.07.2020г. (16.30 - 10.20) час	ТП-0064 (СНТ "Весна")	аварийное отключение у третьих лиц (на одном фидере)	17,50	630,00	
3	31.07.2020г. (17.00 - 22.30) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ, деревья на линии	5,50	1430,00	
3	<b>Итого за июль месяц:</b>			25,00	2310,00	
июнь 2020 года						
1	14.06.2020г. (08.30 - 10.30) час	ТП-0021	потребители допустили перегруз ПУ и ТТ-0,4кВ (стояли эл.сч. 100А и ТТ-100/5).	2,00	240,00	среднее время отключения на 1 случай - 8,42 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 682,99 кВтчас;
2	17.06.2020г (09.40 - 12.20) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 ЖД МПС	2,67	517,98	
3	26.06.2020г (18.00 - 13.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ, деревья на линии	19,00	1824,00	
4	28.06.2020г (08.00 - 18.00) час	ТП-0536	повреждение у субабонента (ТП-00808), в ТП и на ВЛ-6 кВ.	10,00	150,00	
4	<b>Итого за июнь месяц:</b>			33,67	2731,98	
Май 2020 года						
1	07.04.2020г. (13.00-15.30) час	ТП-329	погашение центра питания ПС ИВА 110/6 кВ	2,50	875,00	среднее время отключения на 1 случай - 17,19 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1109,66 кВтчас;
2	24.05.2020г. (09.00-12.00) час	ТП-0466	сгорел ПН-2, К.З. на ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин потребителя (заросшая линия, замыкание линии ветками деревьев)	3,00	150,00	
3	29.05.2020г. 20-25 до 31.05.2020 18-30	ТП-0172	пробой изоляции КЛ-6 кВ и огорание воздушного шлейфа на вводах в ТП-0172 (сети ПГС МРСК)	46,08	2304,00	
3	<b>Итого за май месяц:</b>			51,58	3329,00	
Апрель 2020 года						
1	07.04.2020г. (09-14.00) час	КЛ-0,4 кВ ф. Дома", ввод в дом ул. Большевицкая, 75/4	пробой изоляции КЛ-0,4 кВ, ввод в дом с ВЛ-0,4 кВ ф. "Дома" от ТП-06722	5,00	45,00	

2	11.04.2020г. (14.00-15.30) час	ВЛ-6 ф."Н.Муллы" ПС "Портовая", ввод ТП-00333	отгорел провод фазы А на конт. РЛНД	1,50	37,50	среднее время отключения на 1 случай - 7,88 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1297,63 кВтчас;
3	26.04.2020г. (17.00-20.00) час	КТП-400 (Ферма)	дерево (сильный ветер) на линии ВЛ-6 кВ (уч-к ООО Геофизика)	3,00	840,00	
4	26.04.2020г. (18.00-16.00) час	ВЛ-10 кВ ф. Денисово ПС	повреждение на участке ВЛ-10 ЖД МПС	22,00	4268,00	
4	<b>Итого за апрель месяц:</b>			31,50	5190,50	

Март 2020 года						
1	01.03.2020г. (21.00-22.00)час	ТП-00185 (Н.Задолгое)	ветер, снёс проводов (сгорел вставка ПН-0,4 кВ)	1,00	136,00	среднее время отключения на 1 случай - 13,61 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1987,35 кВтчас;
2	01.03.2020г. с 21-20 до 02.03.2020 до 9,30	ТП-Б461 (Барда)	от перегруза замкнул и сгорел кабель 0,4 кВ (выход на фид. Минирьшок", плюс сгорели ПУ и ТТ контрольного учёта эл.энерг.)	12,17	4380,12	
3	04.03.2020г 16,00 до 19,00	ТП-581	сгорело 2шт. ПН-0,4 кВ (к.з. на сетях абонента)	3,00	378,00	
4	21.03.2020г. 17-00 до 22.03.2020 г 13-00	ТП-532 (г.Березники)	повреждение в сетях потребителя	44	5280,00	
5	26.03.2020г с 19.00 до 20,30	ТП-0111	отключился автомат (к.з. на сетях абонента)	1,50	150,00	
6	29.03.2020г. с 19.00 до 30.03.2020 12.00	ТП-532 (г.Березники)	обрыв провода (порыв ветра, дерево упало на линию), к.з.	20	1600,00	
6	<b>Итого за март месяц:</b>			81,67	11924,12	
Февраль 2020 года						
1	26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15)	ТП-537	Не согласованная с ТСО рубка насаждений	29,25	1170,00	среднее время отключения на 1 случай - 29,25 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1755,00 кВтчас;
2	26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15)	ТП-532	Не согласованная с ТСО рубка насаждений	29,25	2340,00	
2	<b>Итого за февраль месяц:</b>			58,50	3510,00	
Январь 2020 года						
1	01.01.2020 г. (09-00 до 12-00)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 ЖД МПС	5,00	1015,00	среднее время отключения на 1 случай - 5,57 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1817,66 кВтчас;
2	04.01.2020/05.01.2020 г. (19-00 до 11-30)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ	16,50	3349,50	
3	11.01.2020 г. (13-00 до 17-00)	ТП-00516	К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя	4,00	320,00	
4	23.01.2020/24.01.2020 г. (21-00 до 09-30)	КТП-Б213	К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя	13,50	875,00	
5	24.01.2020/25.01.2020 г. (20-00 до 14-00)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	К.З. на участке ВЛ-10 кВ	18,50	3620,10	
6	26.01.2020 г. (08-30 до 16-30)	ВЛ-10 кВ ф. Денисово	земля на участке ВЛ-10 кВ	8,00	1624,00	
7	27.01.2020 г. (08-30 до 16-30)	КТП-0818	неисправен КЛ-6 кВ, ТП-7233 - ТП-818	8,00	1920,00	
7	<b>Итого за январь месяц:</b>			39,00	12723,60	