Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

за октябрь 2022 года

по состоянию на 31.10.2022г.

№ п/п	Дата отключения потребителей	Наименование отключаемого объекта		Период отключения потребителей			Параметры энергоснабжающего объекта.						Причина отключения
		наименование отключаемого объекта	территория размещения	время отключения	время включения	длительность отсутствия напряжения у потребителя, *час*	уровень напряжения, *кВ*	категорийность объекта	мощность установленных ТМ, *кВТ*	используемая трансформаторная мощность, *кВт*	кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ	кол-во потребителей	
03.10.2022	ВЛ-10кВ, ф. Денисово	Сылва	09.00	20.00	11,00	10	3	710,00	48,00	5	3	работа по ИП-2022 (реконструкция ВЛ-10кВ)	чистка (вырубка) охранной зоны ТП
04.10.2022	ВЛ-10кВ, ф. Денисово	Сылва	09.00	22.00	13,00	10	3	710,00	48,00	5	3	работа по ИП-2022 (реконструкция ВЛ-10кВ)	чичтка (вырубка) охранной зоны ТП
05.10.2022	ТП-0375	Пермь	11.00	14.00	3,00	6	2	1260,00	368,00			ТО	чичтка (вырубка) охранной зоны ТП и питающей отпайки ВЛ-6кВ
06.10.2022	ТП-400	Пермь, п. Ферма	09.00	11.00	2,00	0,4	3	400	11,00	1	1	ремонт (замена вводного автомата у потребителя, ул. Береговая 8)	чичтка (вырубка) охранной зоны ТП
07.10.2022	ТП-400	Пермь, п. Ферма	13.00	15.00	2,00	0,4	3	400	9,00	1	1	ремонт (замена вводного автомата у потребителя, ул. Береговая 18)	чичтка (вырубка) охранной зоны ТП и питающей отпайки ВЛ-6кВ
07.10.2022	ТП-5107	Краснокамск	11.00.	12.00.	1,00	0,4	3	250	0,0	2	2	работа по Тех.прис. потребителей	реконструкция ВЛ-10кВ (ИП-2022г)
07.10.2022	ТП-00106	Пермский р-н, д. Тупицы	15.00.	15.45.	0,75	0,4	3	100	0,0	2	2	работа по Тех.прис. потребителей	реконструкция ВЛ-10кВ (ИП-2022г)
10.10.2022	КЛ-0,4кВ	Пермь, военкомат	10.00	14.00	4,00	0,4	3	250	34	1	1	перенос КЛ-0,4кВ	
11.10.2022	ТП-00118	Крнаснокамск	10.00	12.00	2,00	6,0	3	63	31	3	1	ТО	
12.10.2022	ТП-744	Пермь	13.00	15.00	2,00	0,4	3	1000	346	2	1	замена ТТ-400/5	
13.10.2022	ТП-1; -2; -3;	Корсаково	11.00	16.00	5,00	6,0	3	360	48	9	1	ТО	
13.10.2022	ВЛ-0,4кВ	Быковка	10.00	13.00	3,00	0,4	3	250	36	4	1	замена аварийной опоры	
17.10.2022	ТП-0056	Палазна	13.00	14.00	1,00	0,4	3	630	49	1	1	работа по Тех.прис. потребителей	
18.10.2022	ТП-5151	Краснокамск	09.30.	12.00.	2,50	6,0	3	250	134	1	1	ТО	
18.10.2022	ТП-5159	Краснокамск	13.00	15.30	2,50	6,0	3	400	248	1	1	ТО	
31.10.2022	ВЛ-6кВ на ТП-532 и 537	Березники	11.00	15.00	4,00	6	3	350	48	1	1	чистка охр. зоны ВЛ-6кВ (яч.17а РП-Разделительная) на СНТ-66 и СНТ-67	